



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/ör  veya/ör T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	001081-TSE-02/01
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	03.07.2019
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	03.07.2024
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	ENTES ELEKTRONİK CİHAZLAR İMALAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	Y. DUDULLU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1.CAD. NO:23 34775 ÜMRANİYE İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	ENTPA ELEKTRONİK CİHAZLAR TİCARET PAZARLAMA VE TURİZM A.Ş.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	DUDULLU OSB. 1.CADDE NO:23 ÜMRANİYE İSTANBUL / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	ENTES
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 61869-2 / 12.06.2013 – TS EN 61869-1 / 09.10.2013
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

1. ENT.AB MODEL
Beyan Giriş Akımı: 25A - 150A (150A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 1-10VA
Beyan Frekansı: 50/60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0.72kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.5,1,3,5
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xIn, 1s
IP Sınıfı : IP20

2. ENT.A30 MODEL
Beyan Giriş Akımı: 80A - 200A (200A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 5A

e-ımalı/e-signed

15.06.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark



(001081-TSE-02/01 nolu belge devamı) : ENTES ELEKTRONİK CİHAZLAR İMALAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 61869-2 / 12.06.2013 -- TS EN 61869-1 / 09.10.2013

Beyan Çıkış Güçleri: 1-10VA
Beyan Frekansı: 50/60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0.72kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 1,3,5
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xIn, 1s
IP Sınıfı : IP20

3. ENT.A30 MODEL

Beyan Giriş Akımı: 200A-300A (300 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 1- 10VA
Beyan Frekansı: 50/60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0.72kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.5,1,3,5
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xIn, 1s
IP Sınıfı : IP20

4. ENT.A30K MODEL

Beyan Giriş Akımı: 200A
Beyan Çıkış Akımı: 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 1- 10VA
Beyan Frekansı: 50/60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0.72kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.5,1,3,5
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xIn, 1s
IP Sınıfı : IP20

5. ENT.A30MN MODEL

Beyan Giriş Akımı: 100A – 500A (500A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 1- 5VA
Beyan Frekansı: 50/60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0.72kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 1,3,5
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xIn, 1s
IP Sınıfı : IP20

6. ENT.A40MN MODEL

Beyan Giriş Akımı: 100A – 600A (600A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 1-5VA

e-ımalı/e-signed

15.06.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273 * Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or 

(001081-TSE-02/01 nolu belge devamı) : ENTES ELEKTRONİK CİHAZLAR İMALAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 61869-2 / 12.06.2013 – TS EN 61869-1 / 09.10.2013

Beyan Frekansı: 50/60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0.72kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 1,3,5
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xIn, 1s
IP Sınıfı : IP20
7. ENT.A40 MODEL
Beyan Giriş Akımı: 400A - 600A (600A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 1- 10VA
Beyan Frekansı: 50/60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0.72KV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.5,1,3,5
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xIn, 1s
IP Sınıfı : IP20

8. ENT.A60 MODEL
Beyan Giriş Akımı: 750A - 1250A (1250A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 1- 15VA
Beyan Frekansı: 50/60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0.72kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.5,1,3,5
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60kA, 1s
IP Sınıfı : IP20

9. ENT.A80 MODEL
Beyan Giriş Akımı: 1250A - 1600A (1600A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 2.5-30VA
Beyan Frekansı: 50/60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0.72kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.5,1,3,5
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60kA, 1s
IP Sınıfı : IP20

10. ENT.A100 MODEL
Beyan Giriş Akımı: 2000A - 4000A (4000A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 2.5-30VA
Beyan Frekansı: 50/60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0.72kV

e-imzalı/e-signed

15.06.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

(001081-TSE-02/01nolu belge devamı) : ENTES ELEKTRONİK CİHAZLAR İMALAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 61869-2 / 12.06.2013 – TS EN 61869-1 / 09.10.2013

Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5,1,3,5
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60kA, 1s
IP Sınıfı : IP20

e-imzalı/e-signed

15.06.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

